


Przedsiębiorstwo Wodociągów,
Kanalizacji i Ciepłownictwa
"PEWIK" Sp. z o. o.
ul. Kwidzyńska 15
82-550 Prabuty

Prabuty dnia 16.07.2019

Ldz. 6103/2019



TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w KWIDZYNIE

19-07-2019

WPLYNĘŁO

L.dz. 6103 podpis 

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o. o. w Kwidzynie
ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

Warunki techniczne

wydane na przyłączy do sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte, dla działek nr 95/32, 95/34, 95/43, 98/2 – obręb 3.

W/w projekt budynku usytuowany jest na przebiegu sieci ciepłowniczej – kierunek os. Jagiełły na w/w działkach, w związku z tym iż projekt przewiduje posadowienie budynku w tym miejscu, należy zgodnie / z zasugerowanym wrysem w projekcie/ - wykonać przełożenie trasy rurociągu – rur preizolowanych - ϕ 139 mm lub ϕ 168 mm. Należy dokonać odkrwy w którym miejscu będzie przełożenie, ponieważ na tym odcinku następuje przewężenie wg map.

Wykonać przyłączy – łączący sieć ciepłą a węzeł cieplny z rury preizolowanej o śr. 60 mm zakończony zaworem-możliwie najkrótszą drogą, do pomieszczenia węzła.

Wykonać węzeł cieplny – opomiarowanie energii cieplnej- liczniki firmy Landis+Gyr- UH-50 na powrocie.

Temperatura wody w sieci;

Tz – 75°C powrotu 45°C okres zimowy

Tz – 75°C powrotu 55°C okres letni – tylko cwu.

Ciśnienie wody w sieci 3,2 bar na powrocie 2,2 bar.

Po wykonaniu projektu przyłącza oraz węzła cieplnego prosimy o przesłanie do akceptacji do dostawcy ciepła.

Z poważaniem

Z-ca miasta ds. technicznych

Jerzy Figura